

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-45-28, ond@mchskrsk.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Козульскому району

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю

(наименование органа государственного пожарного надзора)

662050, Красноярский край, Козульский район, п. Козулька, ул. Центральная, д.40 "А"

(каб. №7), раб.тел.8 (39154) 2-11-01, ondkoz@mchskrsk.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

п. Козулька  
(место составления акта)

14 декабря 2020 года  
(дата составления акта)

16 часов 00 минут  
(время составления акта)

## АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя**

**№ 22**

по адресу: 662050, Россия, Красноярский край, Козульский район, п. Козулька,  
ул. Советская, д. 7

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении мероприятия по надзору от 11  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя)  
ноября 2020г. № 22 подписанного Главным государственным инспектором  
(наименование должности государственного контролера (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)  
Козульского района Красноярского края по пожарному надзору Е.А. Цамаевым

Была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование,

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Козульская  
средняя общеобразовательная школа №1»

адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица,

юридический адрес: 662050, Российская Федерация, Красноярский край,

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица / фамилия, имя, отчество

Козульский район, п. Козулька, ул. Советская, 7 тел. (39154) 2-15-74,

(в случае, если имеется), место жительства индивидуального предпринимателя.);

основной государственный регистрационный номер записи

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя,

о государственной регистрации юридического лица 1022400668223, идентифи-

идентификационный номер налогоплательщика

кационный номер налогоплательщика 2421002092

Дата и время проведения проверки:

“ 10 ” 12 2020 г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 3ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день, 3 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделением надзорной деятельности и профилактической работы  
по Козульскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю в по-

мещении 52 ПСЧ (по охране пгт. Козулька и Козульского района) 2ПСО ФПС ГПС  
ГУ МЧС России по Красноярскому краю кабинет №7.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена:  
11 ноября 2020 года директор МБОУ «Козульская средняя общеобразовательная  
школа №1» Алексеева Светлана Васильевна путем вручения распоряжения о  
проведении проверки

(заполняется при проведении выездной проверки)

✓ 

Алексеева С.В.

подпись уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании про-  
ведения проверки: \_\_\_\_\_

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), проводившее проверку: Главный государственный инспектор

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае

Козульского района Красноярского края по пожарному надзору Цамаев

привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются),

Евгений Александрович

должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

Лицо (а), проводившее проверку: Государственный инспектор

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае

Козульского района Красноярского края по пожарному надзору Дутчик

привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются),

Вера Александровна

должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

Лица, привлекаемые к проведению проверки:

не привлекались \_\_\_\_\_

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного

директор МБОУ «Козульская средняя общеобразовательная школа №1» Алек-  
сеева Светлана Васильевна

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении  
мероприятий по проверке)

1. Общая характеристика пожарной опасности объекта:

(функциональное назначение объекта (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности; наличия горючей среды (наименование, показатели, условия ее применения, совместимость, количество), источники возможного загорания (от электроустановок, технологического оборудова- ния, систем отопления, огнеопасных (ремонтных) работ, химического (биологического) взаимодействия применяемых или хранимых ве- ществ).

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Козульская средняя общеобразовательная школа №1», расположена по адресу: Краснояр- ский край, Козульский район, п. Козулька, ул. Советская, 7. Помещения школы по функциональной пожарной опасности класса Ф 4.1 Здание школы представ- ляет собой отдельно – стоящее, трех этажное здание, выполненное из кирпича. Общая площадь здания школы 1081.2 кв.м. Чердачное помещение выполнено деревянными стропилами, кровельное покрытие шифер по деревянной обрешет- ке. Здание третьей степени огнестойкости. Внутренние стены и перегородки де- ревянные, кирпичные. Противопожарное водоснабжение имеется. Освещение электрическое. Отопление – центральное. Телефонная связь имеется. Год по- стройки 1962.

На территории школы имеется гараж. Здание гаража представляет собой отдельно – стоящее, одноэтажное здание, комбинированное - выполненное из бетонных плит и кирпича. Общая площадь здания гаража 126,97 кв.м. Чердачное помещение выполнено деревянными стропилами, кровельное покрытие шифер по деревянной обрешетке. Здание третьей степени огнестойкости. Год постройки не установлен.

Приказом по Козульскому отделу образования №14 от 01.07.1998 года Алексеева Светлана Васильевна назначена директором школы.

Помещения объекта защиты (школы и гаража) оснащены автоматической системой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Вывод сигнала о срабатывании пожарной сигнализации дублируется на пульт пожарной 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Количество эвакуационных выходов соответствует требованиям норм и правил пожарной безопасности. Двери в здании на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания; обеспечивают возможность свободного открывания дверей изнутри людьми, находящимися внутри здания без ключа.

Руководители, должностные лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, обслуживающий персонал прошли обучение пожарно - техническому минимуму в специализированной организации по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам.

Организация и ведение работы по обучению работников мерам пожарной безопасности в учреждении отвечает требованиям правил пожарной безопасности. Установлен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму. Опрос персонала по знанию правил пожарной безопасности, действиям в случае возникновения пожара показал достаточные знания.

**2. В ходе проведения проверки: нарушения обязательных требований пожарной безопасности не выявлены:**

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1.	
2.	


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлено


выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
Алексеева С.В.  
подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
Алексеева С.В.  
подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:  
Главный государственный инспектор  
Козульского района по пожарному надзору



  
Цамаев Е.А.

Государственный инспектор  
Козульского района по пожарному надзору



  
Дутчик В.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
Директор МБОУ «Козульская СОШ №1» Алексеева С.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«14» декабря 2020г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ (8391) 227-09-19