

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-45-28, [ond@mchskrsk.ru](mailto:ond@mchskrsk.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Козульскому району

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю

(наименование органа государственного пожарного надзора)

662050, Красноярский край, Козульский район, п. Козулька, ул. Центральная, д.40 "А"

(каб. №7), раб.тел.8 (39154) 2-11-01, [ondkoz@mchskrsk.ru](mailto:ondkoz@mchskrsk.ru)

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

п. Козулька

(место составления акта)

18 декабря 2019 года

(дата составления акта)

09 часов 30 минут

(время составления акта)

## АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя**

**№ 36**

по адресу: 662050, Россия, Красноярский край, Козульский район, п. Козулька,  
ул. Советская, д. 7

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении мероприятия по надзору от 06  
декабря 2019 №36 подписанного главным государственным инспектором  
Козульского района Красноярского края по пожарному надзору Е.А. Цамаевым

Была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Козульская  
средняя общеобразовательная школа №1»

адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица

юридический адрес: 662050, Российская Федерация, Красноярский край,

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица / фамилия, имя, отчество

Козульский район, п. Козулька, ул. Советская, 7 тел. (39154) 2-15-74,

(в случае, если имеется), место жительства индивидуального предпринимателя.);

основной государственный регистрационный номер записи

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя

о государственной регистрации юридического лица 1022400668223, идентифи-

идентификационный номер налогоплательщика

кационный номер налогоплательщика 2421002092

Дата и время проведения проверки:

“ 16 ” 12 20 19 г. с 09 час. 30 мин. до 10 час. 30 мин. Продолжительность 1ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день, 1 час

(рабочих дней/часов)



Акт составлен: отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Козульскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю в помещении ПСЧ-52 ФГКУ «5 отряд ФПС по Красноярскому краю» кабинет №7.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена: 06 декабря 2019 года директор МБОУ «Козульская средняя общеобразовательная школа №1» Алексеева Светлана Васильевна путем вручения распоряжения о проведении проверки

(заполняется при проведении выездной проверки)

подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), проводившее проверку: Главный государственный инспектор Козульского района Красноярского края по пожарному надзору Цамаев Евгений Александрович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае

привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются).

должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

Лицо (а), проводившее проверку: Государственный инспектор Козульского района Красноярского края по пожарному надзору Дутчик Вера Александровна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае

привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются).

должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

Лица, привлекаемые к проведению проверки:  
не привлекались

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ «Козульская средняя общеобразовательная школа №1» Алексеева Светлана Васильевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

МБОУ «Козульская средняя общеобразовательная школа №1», расположена по адресу: Красноярский край, Козульский район, п. Козулька, ул. Советская, 7. Помещения школы по функциональной пожарной опасности класса Ф 4.1 Здание школы представляет собой отдельно – стоящее, трех этажное здание, выполненное из кирпича. Общая площадь здания школы 1081.2 кв.м. Чердачное помещение выполнено деревянными стропилами, кровельное покрытие шифер по деревянной обрешетке. Здание третьей степени огнестойкости. Внутренние стены и



перегородки деревянные, кирпичные. Противопожарное водоснабжение имеется. Освещение электрическое. Отопление – центральное. Телефонная связь имеется (т.2-15-74). Год постройки 1962.

Помещения объекта защиты (школы) оснащены автоматической системой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения проводится ежемесячно с внесением соответствующей записи в журнале. На объекте хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. Вывод сигнала о срабатывании пожарной сигнализации дублируется на пульт пожарной ГУ ФГКУ «5 отряд ФПС по Красноярскому краю».

Количество эвакуационных выходов соответствует требованиям норм и правил пожарной безопасности. Двери в здании на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания; обеспечивают возможность свободного открывания дверей изнутри людьми, находящимися внутри здания без ключа.

В здании школы на каждом этаже в помещениях коридора на видных местах имеются планы эвакуации людей на случай возникновения пожара в фотолюминесцентном исполнении. План соответствует ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные».

Приказом по Козульскому отделу образования №14 от 01.07.1998 года Алексеева Светлана Васильевна назначена директором школы.

Директор МБОУ «Козульская средняя общеобразовательная школа» Алексеева С.В. прошла обучение мерам пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума с отрывом от производства в организации, имеющей лицензию на данный вид деятельности.

Приказом в общеобразовательном учреждении назначено ответственное лицо за обеспечение пожарной безопасности на объекте в праздничные дни. В соответствии с приказом МЧС РФ от 12.12.2007 №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» лица ответственные за пожарную безопасность прошли обучение в объеме пожарно-технического минимума в специализированной организации, имеющей лицензию на данный вид деятельности.

Директором МБОУ «Козульская средняя общеобразовательная школа №1» разработана и утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности, соответствует требованиям установленным разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

Для каждого работника МБОУ «Козульская средняя общеобразовательная школа №1» разработана должностная инструкция с указанием в них требований о мерах пожарной безопасности.

Приказом директора МБОУ «Козульская средняя общеобразовательная школа №1» установлен противопожарный режим в организации.

Тренировки по эвакуации проводятся не реже двух раз в год.

Помещения в общеобразовательном учреждении в полном объеме укомплектованы первичными средствами пожаротушения. Заведен журнал установленной формы по учету проверки и состояния первичных средств пожаротуше-



ния, имеются порядковые номера на огнетушителях, нанесенные на корпусе белой краской. Имеются паспорта на огнетушители по установленной форме, осуществляется техническое обслуживание.

Монтаж и эксплуатация электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий осуществляется без видимых нарушений требований нормативных документов по электроэнергетике.

Лампы накаливания и люминесцентные лампы заключены в колпаки предусмотренной конструкции светильника.

На видных местах имеются таблички с номерами вызова пожарной охраны и таблички с Ф.И.О. ответственного за противопожарное состояние.

На объекте руководитель организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей и наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения.

Организация и ведение работы по обучению работников мерам пожарной безопасности в учреждении отвечает требованиям правил пожарной безопасности. Установлен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму. Опрос персонала по знанию правил пожарной безопасности, действиям в случае возникновения пожара показал достаточные знания.

Местом проведения новогодних праздников определен спортивный зал. На момент проведения проверки елка в месте проведения мероприятий не установлена.

2. В ходе проведения проверки: нарушения обязательных требований пожарной безопасности не выявлены:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):


не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): \_\_\_\_\_

  
(подпись проверяющего)

  
Алексеева С.В.  
подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): \_\_\_\_\_

  
(подпись проверяющего)

 Алексеева С.В.  
подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор

Козульского района по пожарному надзору

 Цамаев Е.А.

Государственный инспектор

Козульского района по пожарному надзору

 Дутчик В.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
Директор МБОУ «Козульская СОШ №1» Алексеева С.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«18» декабря 2019г. 

(подпись)

~~Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:~~

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ (8391) 227-09-19