



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
**Управление Федеральной службы по надзору**  
**в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**  
**по Красноярскому краю**

**ПРЕДПИСАНИЕ № 21646**

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в области  
защиты прав потребителей, об устранении выявленных нарушений

26.10.2018 г.

г. Ачинск

И.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Ачинске – и.о. главного государственного санитарного врача по г. Ачинску, г. Боготолу, г. Назарово, Ачинскому, Боготольскому, Назаровскому, Большеулуйскому, Бирилюсскому, Козульскому и Тюхтетскому районам Т.А. Власенко при проведении плановой выездной проверки в отношении юридического лица муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Козульская средняя общеобразовательная школа № 1» (МБОУ «Козульская СОШ № 1»), ОГРН 1022400668223, ИНН 2421002092, зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 17 по Красноярскому краю 25.12.2002 г., юридический адрес: 662050, Красноярский край, Козульский район, поселок городского типа Козулька, улица Советская, дом 7, на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Г.М. Дмитриевой от 25.09.2018 № 5046, выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации (акт проверки от 26.10.2018 № 21518).

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных

Статья 19.7. КоАП РФ. Непредставление сведений (информации). Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц – от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и защиты прав потребителей предписываю МБОУ «Козульская СОШ № 1»:

1. Устранить нарушения требований части 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», абзаца 4 пункта 4.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», абзаца 3 пункта 3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», выразившиеся в том, что инженерно-технические мероприятия по защите здания образовательного учреждения от грызунов не включают проведение мероприятий по устранению трещин (отверстий) в фундаменте здания, нарушена целостность отмостков здания, имеются дыры, разрушения.

2. Устранить нарушения требований части 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в части пункта 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», выразившиеся в том, что потолки и стены столовой, пищеблока, библиотеки, учебных кабинетов «начальный класс № 3», «начальный класс № 2», «технология и швейное дело», «технология», коридоров не гладкие, имеют деформации, трещины, не допускающие проводить качественную уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, нарушена целостность плиточного покрытия стен в туалетах для детей на 1-ом этаже.

3. Устранить нарушения требований части 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 4.29 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», выразившиеся в том, что имеются дефекты покрытия пола в помещениях пищеблока, столовой, учебных кабинетах для начальных классов, «технология и швейное дело», «русский язык, литература», при входе на склад; нарушена целостность плиточного покрытия пола в туалете для мальчиков на 1 этаже (возле унитазов имеются участки без покрытия).

4. Устранить нарушения требований части 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 4.3 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», в части пункта 4.29, пунктов 4.30, 5.19.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»,

Статья 19.7. КоАП РФ. Непредставление сведений (информации). Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей, на должностных лиц – от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

выразившиеся в том, что поверхность пола в помещениях медицинского назначения не гладкая, с дефектами, а именно: при входе в кабинет врача стыки линолеума и стен негерметичные, отсутствует плинтус, при входе в изолятор швы примыкающих друг к другу листов линолеума не пропаяны, остальной линолеум в помещении изолятора неплотно прилегает к основанию, имеет механические повреждения, что не допускает проводить качественную уборку влажным способом.

5. Устранить нарушения требований части 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в части пункта 6.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», выразившиеся в том, что отсутствуют ограждения на отопительных приборах, изготовленные из безвредных для человека материалов.

6. Устранить нарушения требований части 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 3.7, в части пункта 12.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», пункта 2.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», выразившиеся в том, что не оборудована в хозяйственной зоне площадка для сбора мусора, размеры которой превышают основание контейнера на 1,0 м со всех сторон, установленный контейнер для сбора мусора не оборудован плотно закрывающейся крышкой, не предусмотрен контейнер для сбора пищевых отходов.

7. Устранить нарушения требований части 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 5.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», в части пункта 3.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», выразившиеся в том, что не установлены при обеденном зале умывальники из расчета 1 кран на 20 посадочных мест.

8. Устранить нарушения требований части 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 5.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в

Статья 19.7. КоАП РФ. Непредставление сведений (информации). Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц – от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

общеобразовательных организациях», пункта 4.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», выразившиеся в том, что не вся столовая мебель (стулья, табуреты), оборудованная в обеденном зале, имеет покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

9. Устранить нарушения требований части 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 5.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», пункта 4.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», выразившиеся в том, что не все технологическое оборудование, установленное в производственном помещении пищеблока, находится в исправном состоянии, а именно: протекает водонагреватель накопительного типа.

10. Устранить нарушения требований части 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в части пункта 6.2, п. 6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», выразившиеся в том, что фактические показатели параметров микроклимата (температура, относительная влажность воздуха) в кабинетах начальных классов №№ 1, 2, 3, информационном центре не соответствуют допустимым величинам.

11. Устранить нарушения требований части 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в части пункта 12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п. 2.20 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», выразившиеся в том, что отсутствует ответственный человек, занимающийся дезинфекционной деятельностью, прошедший обучение и аттестацию по дезинфекционному делу.

12. Устранить нарушения требований части 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в части пунктов 4.26, 12.12 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», в части пункта 5.22

Статья 19.7. КоАП РФ. Непредставление сведений (информации). Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц – от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», выразившиеся в том, что не весь уборочный инвентарь хранится в отдельно выделенном для этой цели месте, оборудованном шкафом.

**Срок исполнения настоящего предписания: «10» марта 2020 года.**

Ответственность за выполнение настоящего предписания возлагается на МБОУ «Козульская СОШ № 1, юридический адрес: 662050, Красноярский край, Козульский район, поселок городского типа Козулька, улица Советская, дом 7, ОГРН 1022400668223, ИНН 2421002092.


Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет за собой административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса российской федерации об административных правонарушениях.

О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе Ачинске путем предоставления письменной информации **в срок до «25» февраля 2020 года** (адрес: 662165, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Льва Толстого, 23, тел./факс: 8 (39151) 5-08-39; e-mail: achinsk@24.rospotrebnsdzor.ru).

Должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Ачинске оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

И.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Ачинске – и.о. главного государственного санитарного врача по г. Ачинску, г. Боготолу, г. Назарово, Ачинскому, Боготольскому, Назаровскому, Большеулуйскому, Бирилюсскому, Козульскому и Тюхтетскому районам



Т.А. Власенко

С предписанием ознакомлен \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ .2018 г.

*Е.В. Алексеева*