

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-45-28, ond@mchsktrsk.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Козульскому району

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю

(наименование органа государственного пожарного надзора)

662050, Красноярский край, Козульский район, п. Козулька, ул. Центральная, д.40 "А"

(каб. №7), раб.тел.8 (39154) 2-11-01, ondkoz@mchsktrsk.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание №17/1/1-8

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Козульская
средняя общеобразовательная школа» (далее МБОУ «Козульская СОШ №1»)

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

662050, Россия, Красноярский край, Козульский район,

п. Козулька, ул. Советская, 7

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

20 июня 2018г. с 10.00 до 12.00 времени проведена плановая проверка
государственным инспектором Козульского района Красноярского края по
пожарному надзору Дутчик В.А., государственным инспектором Козульского
района Красноярского края по пожарному надзору Харкевич В.В.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество

государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

на территории, в зданиях и сооружениях МБОУ «Козульская СОШ №1»

наименование объекта надзора и его адрес)

расположенного (ых) по адресу: Красноярский край, Козульский район,
п. Козулька, ул. Советская, 7

совместно с директором Муниципального бюджетного общеобразовательного

(ФИО И.П., представителя юридического лица или И.П., присутствовавших при проведении мероприятия по

учреждения «Козульская средняя общеобразовательная школа №1» Алексеева С. В.

надзору, ФИО владельца собственности, имущества и т.п., гражданина)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
17/1/1-1	В гараже отсутствует автоматическая пожарная	Нормы пожарной безопасности (НПБ 110-03) «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих	01 апреля 2019 года	

	сигнализация	защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»: п. 4. В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.); венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; категории В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток. п.14 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, представлен в обязательном приложении - таблица 1		
17/1/1-2	Стропила и обрешетка чердачных покрытий гаража не подвергнуты огнезащитной обработке.	СНиП 2.01.02-85 Противопожарные нормы пункт 1.8 В зданиях всех степеней огнестойкости кровлю, стропила и обрешетку чердачных покрытий, полы, двери, ворота, переплеты окон и фонарей, а также отделку (в том числе облицовку) стен и потолков независимо от нормируемых пределов распространения огня по ним допускается выполнять из горючих материалов. При этом стропила и обрешетку чердачных покрытий (кроме зданий V степени огнестойкости) следует подвергать огнезащитной обработке.	01 апреля 2019 года	
17/1/1-3	На кровле здания частично отсутствует ограждение	Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «Правила противопожарного режима в РФ»: пункт 24 ППР в РФ. Руководитель организации обеспечивает	01 апреля 2019 года	

		содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний.		
17/1/1-4	Руководитель организации не организовал (не реже 1 раза в 5 лет) проведение эксплуатационных испытаний ограждения на крыше здания школы с составлением соответствующего протокола испытаний.	Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «Правила противопожарного режима в РФ»: п.24. Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.	01 апреля 2019 года	
17/1/1-5	Руководитель на объекте не обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны (гараж)	Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «Правила противопожарного режима в РФ»: пункт 20. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01 апреля 2019 года	
17/1/1-6	Руководитель организации не обеспечивает исправное состояние световых указателей	Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «Правила противопожарного	01 апреля 2019 года	

	«Выход» 1-го и 2-го этажа справа на лестничную клетку	режима в РФ»: пункт 61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.		
17/1/1-7	Демонтировать кладовую (подсобное помещение), расположенное под лестничным маршем и лестничной площадкой с западной части школы	Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «Правила противопожарного режима в РФ»: п.23. На объектах защиты запрещается: к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы; о) изменять (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности зданий (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой). (пп. "о" введен Постановлением Правительства РФ от 20.09.2016 № 947)	01 апреля 2019 года	
17/1/1-8	Не допускать хранение под лестничными маршами и лестничных площадок вещи, мебель и другие горючие материалы	Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «Правила противопожарного режима в РФ»: п.23. На объектах защиты запрещается: к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под	постоянно	

		лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;		
--	--	---	--	--

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) проверяются	
1.	Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
2.	Федеральный закон от 04.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
3.	Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»
4.	Нормы пожарной безопасности (НПБ 110-03) «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»
5.	Строительные нормы и правила 2.01.02-85 Противопожарные нормы

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Козульского района
Красноярского края по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



Дутчик В.А.

(подпись)

«25» июня 2018 г.

М.Л.П.*

Государственный инспектор Козульского района
Красноярского края по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



Харкевич В.В.

(подпись)

«25» июня 2018 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил(а):

АН -

(подпись)

Директор МБДУ Козульское ССМЛ

(должность, фамилия, инициалы)

«25» 06 20 18 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Телефон доверия:

СИБИРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЧС РОССИИ (8391) 298-55-47

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ (8391) 227-09-19